

ПРИКАЗ
«О дисциплинарном взыскании»

Номер	Дата составления
16	06.04.2017г.

В ходе проведенной прокуратурой проверки, в деятельности СКЦ Мшинского с/п выявлены нарушения требований федерального законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В СКЦ Мшинского с/п отсутствуют задвижки на дверях эвакуационного выхода, что не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа и может повлечь за собой создание препятствий при эвакуации людей. Выше указанные нарушения федерального законодательства стали возможны вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей Павлюченко Петра Геннадиевича, ответственного за рассматриваемое направление деятельности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании ст.192 ТК РФ, Павлюченко Петру Геннадиевичу в 3-х дневный срок устранить нарушения и вынести устное замечание за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

Руководитель организации

и.о. директора

(должность)



(личная
подпись)

О.В. Агеенко

(расшифровка
подписи)

С приказом ознакомлен работник


(личная подпись)

06

04

2017 г.